



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Псковской области

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 www.60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-65-13, E-mail: pskov-ugpn@ya.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-70, факс: 9-19-72. E-mail: ond-vluki2010@yandex.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 41**

г. Великие Луки, ул. Дружбы д. 6

(место составления акта)

12 час. 00 мин., 27.06.2017г.

(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от «25» мая 2017 года № 41

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 комбинированного вида» 2-й корпус, по адресу: г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 116.

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида», юридический адрес: г. Великие Луки, пер. Богдановский, 10, ИНН 6025024445.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«26» июня 2017 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа.

«27» июня 2017 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня («2» часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен:

Мозговкина Ирина Васильевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов, «00» минут «26» мая 2017 года

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Степанов Максим Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки, в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Мозговкина Ирина Васильевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» - правообладателя объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного адресу: г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 116.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Помещения детского сада расположены на первом этаже 5-ти этажного жилого дома, дом кирпичный, отопление центральное, кровля плоская. Помещения обеспечены огнетушителями, планами эвакуации. Помещения оборудованы АУПС и СОУЭ. Проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности со всеми работниками.

Представлен отчет о результатах расчёта пожарного риска: расчёт риска не проводился.

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Мозговкина Ирина Васильевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 26 КВ»

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Документы по распоряжению на 10-ти листах (вход. № -2-5-13 от 27.06.2017г.).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Степанов Максим Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 27 ” июня



(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Мозговкина Ирина Васильевна – заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26 комбинированного вида»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” июня 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

