

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки

(наименование территориального органа МЧС России)

182115, г. Великие Луки, ул. Дружбы, 6, тел./факс 8(81153) 9-19-72, ond-vluki2010@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главное управление МЧС России по Псковской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

180019, г. Псков, ул. Инженерная, 92, тел./факс 8(8112) 79-44-09

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 73 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей №10»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в лице в лице директора Буйко Игоря Викторовича

индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД по г. Великие Луки УНД ГУ МЧС России по Псковской области подполковника внутренней службы Тимофеева С.Н.

№ 73 от "24" февраля 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "12" марта 2015 г. по

15 ч 00 мин. "26" марта 2015 г. проведена проверка

Государственным инспектором г. Великие Луки по пожарному надзору Кизиной Елизаветой Витальевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов))

на имущественном комплексе МБОУ «Лицей № 10» ул. Н. Гастелло, д. 8.

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по адресу: ул. Н. Гастелло, д. 8

совместно с Ответственной за ПБ Шамковой Татьяной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности не отражает требуемую разделом № XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства 25.04.2012 № 390 информацию.</p> <p>Доработать инструкцию о мерах пожарной безопасности.</p>	п. 2; п. 460, п. 462 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.08.2016 г.	
2.	<p>Огнетушители, расположенные в учебных классах не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии.</p> <p>Разместить огнетушители в соответствии с установленными нормами.</p>	п. 480; Правила противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.7. СП 9.13130.2009 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.	01.08.2016 г.	
3.	<p>Огнетушители, расположенные в электрощитовой, библиотеке, столовой не зафиксированы от возможного падения при случайном воздействии.</p> <p>Разместить огнетушители в соответствии с установленными нормами.</p>	п. 480; Правила противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.2.7. СП 9.13130.2009 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.	01.08.2016 г.	
4.	<p>На дверях кабинетов, в которых расположены первичные средства пожаротушения отсутствуют знаки пожарной безопасности.</p> <p>Разместить знаки пожарной безопасности в местах расположения первичных средств пожаротушения.</p>	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.08.2016 г.	
5.	<p>В помещении электрощитовой складированы горючие материалы.</p> <p>Убрать из помещения электрощитовой горючие материалы.</p>	пп. ж п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	01.08.2016 г.	

6.	<p>Помещения различных классов функциональной опасности не разделены между собой соответствующими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, а именно помещение книгохранилища библиотеки класса пожарной функциональной опасности Ф 5.2 от остальной части общеобразовательного учреждения Ф 4.1 .</p> <p>Установить дверь 2-го типа с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI 30 на помещение книгохранилища библиотеки.</p>	<p>п.1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 3, ч. 8, ч. 13 ст. 88, таблица 24 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.55 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».</p>	01.08.2016 г.	
7.	<p>Не проведен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» книгохранилища библиотеки. Отсутствует обозначение на двери книгохранилища библиотеки.</p> <p>Провести расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения книгохранилища библиотеки с указанием обозначения на двери помещения.</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	01.08.2016 г.	
8.	<p>Не произведена очистка территории объекта от строительного мусора, сухой травы.</p> <p>Произвести очистку территории объекта.</p>	<p>п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	01.08.2016 г.	
9.	<p>Не проводится ежегодное обслуживание огнетушителей установленных на объекте с внесением записи в журнал.</p> <p>Проводить ежегодное обслуживание огнетушителей установленных на объекте с внесением записи в журнал в соответствии с порядком установленным нормативными актами.</p>	<p>п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.3.7. СП 9.13130.2009 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.</p>	01.08.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Великие Луки
по пожарному надзору Кизина Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 26 " марта 20 15 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ «Лицей № 10»

М.В.Д.
(подпись)

Буйко Игорь Викторович
(должность, фамилия, инициалы)

" 26 " марта 20 18 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.