

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки

(наименование территориального органа МЧС России)

182115, г. Великие Луки, ул. Дружбы, 6, тел./факс 8(81153) 9-19-72, ond_vluki@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главное управление МЧС России по Псковской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

180019, г. Псков, ул. Инженерная, 92, тел./факс 8(8112) 79-44-09

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 233 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицей № 10»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

в лице и.о. директора Зайцевой Аллы Леопольдовны.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Великие Луки _____ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 233 от "11" июля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "15" июля 2013 г. по

12 ч 00 мин. "19" июля 2013 г. проведена проверка инспектором
ОНД по г. Великие Луки капитаном внутренней службы Никитиным Ильей Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

в здании и помещении МБОУ «Лицей № 10» по адресу: г. Великие Луки ул. Гастелло д. 8

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора МБОУ «Лицей № 10» Зайцевой Аллой Леопольдовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Стены путей эвакуации 3 этажа (коридор) отделаны горючим материалом (масляная краска).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.25*	15.07.2014 г.	
2.	Стены путей эвакуации 4 этажа (коридор) отделаны горючим материалом (масляная краска).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.25*	15.07.2014 г.	
3.	На имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) отсутствует инструкция по применению и техническому обслуживанию порошковых огнетушителей.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2; п. 460	15.07.2014 г.	

4.	Конструкция пожарных шкафов выполнена из сгораемого материала (дерево).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; НПБ 151-2000 п. 4.4	15.07.2014 г.	
5.	Не проведена проверка имеющихся пожарных кранов на водоотдачу с составлением акта проверки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 55; Постановление правительства РФ № 1225 от 30.12.2011 г	15.07.2014 г.	
6.	Отсутствует (не предоставлен) журнал учета первичных средств пожаротушения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 478	15.07.2014 г.	
7.	Отсутствует (не предоставлен) журнал учета перезарядки огнетушителей	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 478	15.07.2014 г.	
8.	Отсутствует годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 63	15.07.2014 г.	
9.	Приказ № 58/П от 07.11.2012 о мерах пожарной безопасности разработан в соответствии с Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03) утратившем свою силу, а не в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденными Постановлением правительства 25.04.2012 № 390.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 2; п. 460	15.07.2014 г.	
10.	Первичное средство пожаротушения (огнетушитель) около ПК-13, не размещен в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 480	15.07.2014 г.	
11.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности около расположения кнопки ИПР на первом этаже.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; НПБ 160-97	15.07.2014 г.	
12.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности около расположения кнопки ИПР на втором этаже.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 43; НПБ 160-97	15.07.2014 г.	
13.	Отсоединен пожарный рукав от крана в ПК расположенном в раздевалке у лестничного марша.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 57	15.07.2014 г.	
14.	Часть шкафов внутреннего противопожарного водопровода (ПК) не имеют буквенный индекс, порядковый номер ПК, номер телефона пожарной охраны.	ППБ 101-89 п. 2.4.3	15.07.2014 г.	
15.	В помещении электрощитовой складываются различные хозяйственные предметы, материальные ценности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 23	15.07.2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Великие Луки
по пожарному надзору Никитин Илья Владимирович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 19 " июля 20 13 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

и.о. директора МБОУ «Лицей № 10»
Зайцева Алла Леопольдовна
(должность, фамилия, инициалы)

" 19 " июля 20 13 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.