

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по г. Великие Луки

(наименование территориального органа МЧС России)

182100 г. Великие Луки ул. Дружбы, 6 тел./факс 8-81153-9-19-72

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Псковской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92 тел./факс 8-8112-79-44-09

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 227 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

«Средняя общеобразовательная школа № 16» в лице директора Усачевой Марины Александровны

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Великие Луки

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 227 от " 28 " июля 20 14 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 14 " августа 20 14 г. по

13 ч 00 мин. " 19 " августа 20 14 г. проведена проверка государственным

инспектором г. Великие Луки по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Кизиной Елизаветой

Витальевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
в здании и помещении

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» по адресу: г. Великие Луки пр. Гагарина, д.81;

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»*

Усачевой Мариной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Стены путей эвакуации (коридоры, лестничные марши) отделаны горючим материалом (масляная краска) (частично) отделаны горючим материалом (масляная краска).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2015 г.	

2.	Эксплуатируется сгораемое покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации, а не покрытие в соответствии с требованиями СНиП. Для путей эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий полов общих коридорах, холлах и фойе.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; СНиП 21-01-97* п. 6.25*	01.08.2015 г.	
----	---	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Великие Луки
по пожарному надзору
УНД ГУ МЧС России по Псковской области
Кизина Елизавета Витальевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 19 ” августа 20 14 г.



Предписание для исполнения получил:

Усачева
(подпись)

“ 19 ” августа 20 14 г.

Директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 16»
Усачева Марина Александровна

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.