



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 275-21-05

Почтовый адрес: ул. Народная, д. 21-а, г. Псков, 180016

телефон: (8112) 72-43-35, факс: (8112) 57-77-95

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: pskov@szap.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

« 18 » февраля 2015 г.

№ 34-574-1056/А

182100 г. Великие Луки, пр-т. Гагарина, д.5

На основании распоряжения от 22.01.2015г. № 34-574/Рк Фёдорова
Валентина Викторовича заместителя руководителя Северо-Западного управления
Ростехнадзора

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (с 10 час. 00 мин. 16.02.2015г.
по 16 час. 00 мин. 18.02.2015г.)

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлена 30.01.2015г. в 10 час. 30 мин., заверенную
копию распоряжения / приказа о проведении проверки получила и ознакомлена

16.02.2015г. в 10 час.30мин. директор Жолудева Светлана Алексеевна 

(заполняется при проведении выездной проверки, указываются должность, фамилия, имя, отчество, дата и время записи на копии распоряжения о проведении проверки)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор отдела по
государственному энергетическому надзору по Псковской области Топольский
Владимир Иосифович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая хозяйством Жорова
Екатерина Александровна тел. 8(81153) 3-80-60

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Краткая характеристика организации:

1.1. Адрес: юридический – 182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр-т. Гагарина, д. 5

фактический – тот же;

1.2. Основной вид деятельности: образовательная деятельность

1.3. ИНН: 6025016469, ОГРН 1026000904621;

1.4. Факс: (81153) 3-84-92

1.5. Руководитель: директор Жолудева Светлана Алексеевна,

тел. (81153)) 3-84-92

1.6. Заместитель директора по техническим вопросам не назначен

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100%;

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет

	Электро энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	1	1		2
Оснащенность приборами учета (+/-)	+	+		+

1. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности принята.

2. МБОУ «СОШ №5» владеет имуществом и зданием на праве оперативного управления.

(Информация об обеспеченности узлами учета потребляемых энергетических ресурсов приведена в приложении № 1 к акту).

3. В связи с тем, что МБОУ «СОШ №5» является организацией со 100% участием муниципалитета, то оно попадает под категории юридических лиц, определенных частью 1 статьи 16 Закона. Совокупные затраты на энергоресурсы не превышают 50 миллионов рублей за календарный год. (постановление правительства № 818 от 16.08.14г.)

Энергетический паспорт МБОУ «СОШ № 5» имеется.


В ходе проведения проверки нарушения обязательных требований не выявлены.


Перечень применяемых сокращений:

Закон - Федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Государственный инспектор
В.И. Топольский


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание не выдавалось
- приложение № 1 – «Данные о выполнении требований об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов нежилых зданий, строений, сооружений».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор



В.И. Топольский

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил:
Директор Жолудева С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » февраля 2015 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Приложение № 1
об обеспеченности узлами учета потребляемых энергетических ресурсов

Учёт электроэнергии:

- 1) Место установки Электрощитовая
Тип счётчика ЦЭ 6804 5А Зав. № 008478021000656, К=30
- 2) Место установки Электрощитовая
Тип счётчика ЦЭ 6804 5А Зав. № 008478021000370, К=20
- 3) Место установки Электрощитовая
Тип счётчика ЦЭ 6804 5А Зав. № 008478021000405, К=20

Учёт холодной воды:

- 1) Место установки кабинет технологии
Тип водомера VLF-R Зав. № 140685440
- 2) Место установки кладовая
Тип водомера ПРЭМ Ду-20 Зав. № 471164
Вычислитель ВКТ-7 Зав. № 157562

Учёт тепловой энергии.

- 1) Место установки теплопункт
Расходомер на ГВС Ультрахит Т-150/2WR 7.Зав. № 67287071
Расходомер Ультрахит 2WR 765D – 8FCBC-CZ15 Зав. № 67076512
Расходомер Ультрахит 2WR 765D – 8FCBC-CZ15 Зав. № 67076484
Тепловычислитель ВКТ-7 Зав. № 156809